

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391800, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А; Тел/факс (49156)5-15-13
E-mail:skp-cgie@vandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Л.Н. Ермошина

27 сентября 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СК 6119 от 27 сентября 2024 г.

- Наименование и контактные данные заказчика (ИНН, телефон, e-mail)
МДОУ "Газопроводский детский сад "Колокольчик", ИНН/тел/e-mail 6206002309
 - Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Кораблинский район, п. Газопровод, ул. Центральная, д. 15
 - Наименование образца (пробы) испытаний, дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
 - Место, точка отбора (проведения измерений):
МДОУ "Газопроводский детский сад "Колокольчик", в/кран пищеблока. Рязанская область, Кораблинский район, п. Газопровод, ул. Центральная, д. 15
 - Дата и время проведения отбора (измерения): 12 час 00 мин 25 сентября 2024 г.
 - ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
Самохвалова И.В., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе"
 - ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
Балашова Н.А., заведующий МДОУ "Газопроводский детский сад "Колокольчик"
 - Дата и время доставки в ИЛЦ: 14 час 20 мин 25 сентября 2024 г.
 - Основание проведения испытания (исследования):
Контракт № 759 от 24.09.2024 г.
 - Дополнительные сведения:
доставлено автотранспортом, в термосумке
 - НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ 59024-2020
 - НД на продукцию:
 - НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
 - Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):
- Код образца (пробы) испытаний СК 6119 Дата проведения исследования: 25.09.24-27.09.24

1 Отдел лабораторных испытаний, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А

Дата поступления образца (пробы) испытаний: 14 час 30 мин 25 сентября 2024 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Мутность (по каолину)	менее 0,58	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Железо общее	менее 0,1	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Ответственный за оформление протокола



помощник врача по общей гигиене
Т.В. Казакова

Руководитель функционального отдела



Ю.В. Тишкина

Конец Протокола № СК 6119 от 27 сентября 2024 г.